

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

S technickými předpisy a technickou dokumentací výrobku podle § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Identifikační údaje výrobce

Slezák – RAV CZ s.r.o.
Příčná 1217/1B
772 00 Olomouc
IČO 25879715
DIČ CZ25879715

Identifikace výrobků

Zdravotně-technické pákové armatury řady:

Sázava (Svitava), Vltava, COLORADO, YUCON, Dunaj, Labe, Dunaj termostat, TRM, Morava, Seina, Loira, Nil, E a EM pro nízkotlaké ohříváče, Kongo, Mississippi, Zambezi, Colorado, Yucon, Rio, Murray, Amur, Tigris, Victoria, Baterie do sprchových boxů X

Použití výrobků

Výrobky jsou určeny jako zdravotně-technická armatury k použití v systémech pro dopravu a rozvody vody určené pro lidskou spotřebu za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:

- dynamický tlak 1-5bar
- max. provozní tlak 10bar
- teplota <65°C

Způsob posouzení shody: Dle § 5a Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005

Sb., § 12 odst. (3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění

Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami a technickými předpisy

ČSN EN 817 (jednopákové), ČSN 13 7100, ČSN EN 1111 (termostatické), ČSN EN 200 (ventilové), zákona č.258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb. a splňují požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě: Výzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227

Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

IČO 250 520 63

Číslo certifikátu a datum vystavení:

č.227/C5a/2015/0526-série SÁZAVA(SVITAVA), VLTAVA, COLORADO, YUCON

č.227/C5a/2006/0463-série DUNAJ

č.227/C5a/2006/0466-série LOIRA

č.227/C5a/2006/0464-série LABE

č.227/C5a/2006/0467-série SEINA

č.227/C5a/2015/0527-série DUNAJ TERMOSTATICKÉ, TRM

č.227/C5a/2006/0468-série MORAVA

č.227/C5a/2008/0330-série NIL

č.227/C5a/2010/0039-série E a EM pro nízkotlaké ohříváče

č.227/C5a/2015/0528-série KONGO, ZAMBEZI

č.227/C5a/2015/0529-série MISSISSIPPI, RIO

č.227/C5a/2018/0120-série MURRAY, AMUR, TIGRIS


č.227/C5a/2020/0083-série VICTORIA

Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky výše uvedených technických předpisů, že výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací

V Olomouci dne 1.1.2021

 **RAVSLEZÁK**
Slezák - RAV CZ s.r.o. (7)
Příčná 1217/1B, 772 00 Olomouc
IČ25879715, DIČ: CZ25879715

Ing. Milan Slezák
Jednatel společnosti



Vyhlásenie o zhode výrobkov

S technickými predpismi a technickou dokumentáciou výrobku podľa § 13, ods. 2 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení

Identifikačné údaje výrobcu

Slezák - RAV CZ s.r.o.
Příčná 1217 / 1B
772 00 Olomouc
IČO 25879715
DIČ CZ25879715

Identifikácia výrobkov

Zdravotno-technické pákové armatúry sérií:

Sázava (Svitava), Vltava, COLORADO, YUCON, Dunaj, Labe, Dunaj termostat, TRM, Morava, Seina, Loira, Nil, E a EM pre nízkotlakové ohrievače, Kongo, Mississippi, Zambezi, Colorado, Yucon, Rio, Murray, Amur, Tigris, Victoria, batérie do sprchových kútov X

Použitie výrobkov

Výrobky sú určené ako zdravotno-technické armatúry na použitie v systémoch pre dopravu a rozvody vody, určené pre ľudskú spotrebu za nasledujúcich odporúčaných podmienok pre správnu funkciu:

- dynamický tlak 1-5 barov
- max. prevádzkový tlak 10 barov
- teplota < 65 ° C

Spôsob posúdenia zhody: Podľa § 5a Nariadenie vlády č.163 / 2002 Zb. v znení NV č. 312/2005

Zb., § 12 ods. (3) písmeno b), c), d) zákona č.22 / 1997 Zb. v platnom znení

Uvedené výrobky sú v zhode s normami a technickými predpismi

ČSN EN 817 (jednopákové), ČSN 13 7100, ČSN EN 1111 (termostatické), ČSN EN 200 (ventilové), zákona č.258 / 2000

Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 409/2005 Zb. a spĺňajú požiadavky nariadenia vlády č.163 / 2002 Zb. v znení nariadenia vlády č.312 / 2005 Zb.

Údaje o autorizovanej osobe:

Výskumný ústav pozemných stavieb
Certifikačná spoločnosť, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227
Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
IČO 250 520 63
Číslo certifikátu a dátum vystavenia:

č.227 / C5A / 2015/0526-séria SÁZAVA (Svitavy), VLTAVA, COLORADO, YUCON

č.227 / C5A / 2006/0463-séria DUNAJ

č.227 / C5A / 2006/0466-séria LOIRA

č.227 / C5A / 2006/0464-séria LABE

č.227 / C5A / 2006/0467-séria SEINA

č.227 / C5A / 2015/0527-séria DUNAJ TERMOSTATICKÉ, TRM

č.227 / C5A / 2006/0468-séria MORAVA

č.227 / C5A / 2008/0330-séria NIL

č.227 / C5A / 2010/0039-série E a EM pre nízkotlakové ohrievače

č.227 / C5A / 2015/0528-séria KONGO, ZAMBEZI

č.227 / C5A / 2015/0529-séria MISSISSIPPI, RIO

č.227 / C5A / 2018/0120-séria MURRAY, AMUR, TIGRIS

č. 227 C5A / 2020/0083-séria VICTORIA

Potvrďujeme, že vyššie uvedené výrobky spĺňajú požiadavky vyššie uvedených technických predpisov, že výrobky sú za podmienok obvyklého či nami určeného použitia bezpečné a že sme prijali príslušné opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou

V Olomouci dňa 1. 1. 2021

Declaration of Conformity of products

With technical regulations and technical documentation of products due to § 13, paragraph number 2, law number 22/1997 Sb as amended.

Identification data of producer

Slezák – RAV CZ s.r.o.

Příčná 1217/1B

772 00 Olomouc

IČO 25879715

DIČ CZ25879715

Identification of products

Medical-technical lever armature series:

Use of products

Products are intended as medical-technical lever armature to use for transport and distribution of water intended for people's usage with recommended conditions in correct function:

- dynamic pressure 1-5 bar*
- max. operating pressure 10 bar
- temperature <65°C

The method of conformity review:

As written in paragraph § 5 and Government regulation no. 163/2002, as amended NV number 312/2005, § 12 paragraph (3) letter b), c), d) law no. 22/1997 as amended.

Mentioned products are in conformity with regulations and technical standards

ČSN EN 817 (one lever mixers), ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 1111 (thermostatic), ČSN EN 200 (valves), law no. 258/2000 as amended and notice no. 409/2005 and meet the requirements of Government regulations no.163/2002 as amended in regulations no.312/2005.

Identification data of authorized person: Výzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227

Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

IČO 250 520 63

Číslo certifikátu a datum vystavení:

no.227/C5a/2015/0526-series SAZAVA - SA, VLTAVA - VT,
COLORADO - CO, YUKON - YU

no.227/C5a/2006/0464-series LABE - L

no.227/C5a/2006/0467-series SEINA - SE

no.227/C5a/2015/0527-series TERMOSTAT – TRM, DUNAJ TERMOSTAT - DT

no.227/C5a/2015/0528-series ZAMBEZI - ZA

no.227/C5a/2018/01206-series AMUR – AM

no.227/C5a/2020/0083-series VICTORIA - VI

*english: in Hg

We confirm, that the above mentioned products meet the requirements of the above technical regulations, that the products are safe under the conditions usual or defined by us and that we have taken the appropriate measures to ensure the conformity of the products placed on the market with the technical documentation.

In Olomouc, 17th of March 2021

 **RAVSLEZÁK**
Slezák - RAV CZ s.r.o. (7)
Přičná 1217/1B, 772 00 Olomouc
IČ25879715, DIČ: CZ25879715

Ing. Milan Slezák
Jednatel společnosti

